

**Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí
Vodoprávní úřad**

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 14.07.2015

ČJ.: MMCH/75031/2015
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/71667/2015
VYŘIZUJE: Ing. Hana Hanzíková
TELEFON: 474 637 942
E-MAIL: h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 06.08.2015

Oznámení o zahájení řízení

Miroslav Slepíčka, nar. 09.04.1963, trvalý pobyt **Zaječice 53, 431 11 Vrskmaň** a **Josef Hlíza, nar. 11.11.1973**, trvalý pobyt **Jirkovská 5023, 430 04 Chomutov**, které zastupuje Michal Koblížek, nar. 15.06.1975, trvalý pobyt Okořín 81, 431 14 Strupčice (dále jen "stavebník") dne 14.07.2015 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení stavby vodního díla vedeného pod názvem:

"Příprava území pro rodinné domy Zaječické Pláně"

na částech pozemkových parcel čísla 233/2, 237/4, 359/7, 361/5, 361/10, 361/11, 361/15, 361/29, 546/1, 574, 578/6 v katastrálním území Vrskmaň. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Vodovodní řad

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Vrskmaň
Identifikátory katastrálních území	786586
Názvy katastrálních území	Vrskmaň
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 233/2, 237/4, 359/7, 361/5, 361/10, 361/11, 361/15, 361/29, 546/1, 574, 578/6 v katastrálním území Vrskmaň
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	989190,9; 802286,5
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	989494,5; 802609,5

Stavební objekty:

Vodovodní řady

Druh vodovodního řadu (Č 28)	zásobovací síť
Celková délka řadů	569,6 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	90 mm
Největší jmenovitá světlost řadu	90 mm

Jiné vodárenské objekty

Název objektu	nadzemní hydrant (s odvzdušněním), uzavírací ventil (šoupě se zemní soupřavou), odkalovací ventil
---------------	---

Splásková kanalizace

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Vrskmaň
Identifikátory katastrálních území	786586
Názvy katastrálních území	Vrskmaň
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 233/2, 237/4, 359/7, 361/5, 361/10, 361/11, 361/15, 361/29, 546/1, 574, 578/6 v katastrálním území Vrskmaň
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	989291,6; 802668,9 (výustní objekt)
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	989146,6; 802301,2

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Celková délka stok	410,30 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)	410,30
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	250 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	250 mm
Počet povolovaných odlehčovacích komor	0
Počet povolovaných čerpacích stanic	0

Jiné objekty

Název objektu	výustní objekt do Hutná I (Otvický potok)
Údaje o předmětu rozhodnutí:	
Název vodovodu	vodovodní řad Zaječice
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady zásobovací sítě
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)	místní
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva
Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)	1
Počet zásobovaných obcí	1
Velikost zásobovaného spotřebiště	13 RD
Název vodního díla	"Příprava území pro rodinné domy Zaječické Pláně"
Název kanalizačního systému	kanalizace Zaječice
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO
Název vodního díla	"Příprava území pro rodinné domy Zaječické Pláně"

Popis záměru:

- Jedná se o vybudování vodovodního řadu a kanalizační stoky pro plánovanou obytnou lokalitu pro novostavby rodinných domů v osadě Zaječice u obce Vrskmaň.
- Vodovodní řad - bude veden částečně ve volně zpevněné cestě mezi zahrádkami a částečně ve volném travnatém terénu, v místě křížení s komunikací bude proveden protlak. Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad DN 90 na pozemkové parcele číslo 237/4 v katastrálním území Vrskmaň odbočkovým T-kusem. Použitý materiál bude PE 100 SDR 11 d 90x8,2 mm, bude délky 569,6 m. V místě napojení bude vodovodní řad opatřen uzavíracím ventilem (se zemní soupravou). Dále bude vodovodní řad opatřen nadzemním hydrantem s odvodušněním umístěným před p.p.č. 361/23

v katastrálním území Vrskmaň. Vodovodní řad bude ukončen na pozemkové parcele číslo 361/29 v katastrálním území Vrskmaň odkalovacím ventilem.

- Splašková kanalizace - pro plánovanou výstavbu rodinných domů je navržena splašková kanalizace PVC U DN 250, navržené délky 410,30 m. Stoka bude vedena ve volném terénu v hloubkách cca 1,0 až 3,0 m. Stoka bude odvádět vyčištěné splaškové vody z domovních čistíren odpadních vod z jednotlivých objektů RD (ČOV nejsou součástí povolení). Sběrná stoka bude ukončena na pozemkové parcele číslo 578/6 v katastrálním území Vrskmaň výustním objektem v toku Hutná I (Otvický potok). Na stoce bude 9 kanalizačních šachet PVC DN 630.

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný dle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje dle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a dle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení řízení o vydání stavebního povolení. Účastníci řízení mohou své námitky podle § 115 odst. 8 vodního zákona sdělit do **15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky**, na námitky, které budou sděleny později, nebude brán zřetel. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů (Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, úřední dny: pondělí a středa 8:00-17:00 hodin a po telefonické dohodě i úterý a čtvrtek 8:00-15:00 hodin a pátek 8:00-13:00 hodin).

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, úřední dny pondělí a středa 8:00-17:00 hodin a po telefonické dohodě i úterý a čtvrtek 8:00-15:00 hodin a pátek 8:00-13:00 hodin).

Poučení účastníků

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Hana Hanzíková
Zaměstnanec životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Doručí se

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) – *dle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona*

1. Michal Koblížek, Okořín č.p. 81, 431 14 Strupčice – *zmocněnec*

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) – *dle ustanovení § 109 písm. b) stavebního zákona*

2. Ústecký kraj – *zmocnění pro SÚS Ústeckého kraje*

3. Správa a údržba silni Ústeckého kraje, příspěvková organizace – *zmocněnec*

4. Jana Slepíčková

5. Ing.arch. Jitka Pálková

6. Lukáš Stránský, Strupčice č.p. 41, 431 14 Strupčice

7. Obec Vrskaň, IDDS: qcfa337

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) – *dle ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona*

8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

9. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

10. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

11. REMOV EK s.r.o., IDDS: 6dbw7dt

12. Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my

13. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

účastníci řízení *dle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona se účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb*

Vlastníci pozemku p.č.: 238/6, 237/1, 237/22, 228/32, 238/9, 233/3, 237/27, 237/21, 237/29, 237/4, 237/27, 237/28, 237/6, 228/26, 228/30, 237/7, 228/17, 237/11, 228/11, 228/13, 237/13, 228/31, 237/3, 228/33, 237/26, 237/2, 359/6, 360/2 578/1, 359/3, 359/1, 361/4, 361/20, 361/21, 361/22, 361/23, 361/24, 361/25, 361/26, 361/27, 361/28, 361/19

dotčené orgány (doručenka)

14. Český báňský úřad, pro území karje Ústeckého, IDDS: 4huadu8

15. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, IDDS: auyaa6n

16. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Chomutov, IDDS: 8p3ai7n

17. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva

18. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, odpadové hospodářství

19. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny

20. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, orgán ochrany zemědělského půdního fondu

21. Městský úřad Jirkov, odbor stavební úřad a životní prostředí, IDDS: 9zcsra