

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 30.06.2025
Naše zn.: POH/28243/2025-2/032400

SATHEA VISION s. r. o.
Boršov 280/2
110 00 Praha 1

Vyřizuje: Ing. Jan Vojtěchovský
Tel.: 474 636 629
Mobil: 604 850 880
E-mail: vojtechovsky@poh.cz

e7p7knb

Datum: 07.07.2025

Chomutov - osvětlení cyklostezky Škroupova, Úzká

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 30. června 2025, kterou jsme obdrželi téhož dne, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Vláda ČR schválila usnesením č. j. 30 ze dne 19. ledna 2022 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR, http://povis.cz/pdf/pzpr_2021/PpZPR_Labe.pdf), který byl vydán opatřením obecné povahy (OOP) č. j. MZP/2022/610/172 ze dne 27. ledna 2022.

Záměr se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem OHL_05 – Chomutov (úsek OHL_05_01 – Nezabylice - Chomutov). Výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na adrese <https://cds.mzp.cz/>.

Záměr není v rozporu s cíli PpZPR.

Se záměrem souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

III. Stanovisko správce povodí

1. Při křížení a souběhu kabelového vedení s korytem vodního toku budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
2. Během stavby nedojde k žádnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami, k žádnému napadání materiálu ze stavby do koryta vodního toku. Pokud k napadání materiálu ze stavby dojde, bude neprodleně z koryta vodního toku odstraněn na náklady investora stavby.
3. V záplavovém území a v blízkosti vodního toku nebudou skladovány snadno rozpustitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
4. Akce bude konzultována s provozovatelem MVE Řehák Chomutov (nové kabelové vedení jde v souběhu a kříží náhon i odtok MVE).

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou od X = 991071, Y = 808694 do X = 991235, Y = 808350.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státního podniku

1. K zahájení prací v blízkosti koryta vodního toku bude s dostatečným časovým předstihem přizván zástupce Povodí Ohře, státní podnik, provozu Chomutov (Ing. Jan Mazánek, tel. 606 757 493, mazanek@poh.cz), a to jak telefonicky, tak e-mailem. V e-mailu bude uvedena osoba odpovědná za stavbu.
2. Během prací nesmí dojít k žádnému porušení koryta vodního toku. Pokud k poškození dojde, bude koryto vodního toku opraveno na náklady investora stavby. Způsob a řádné provedení opravy musí být námi odsouhlaseny (viz kontakt výše).
3. Koryto vodního toku včetně pozemků v jejich okolí budou po skončení prací uvedeny do řádného stavu.
4. Budeme přizváni k závěrečné prohlídce stavby (viz kontakt bod IV.1), konečný stav bude námi odsouhlasen zápisem do stavebního deníku.
5. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Chomutov (Ing. Michaela Marksová, telefon: 474 636 690, pozemky-zcv@poh.cz), bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemků p. č. 55/10, 72/33 a 1300/3 v k. ú. Chomutov I, ke kterým má právo hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků. Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut se závodem Chomutov (viz kontakt výše) před vypracováním návrhu smlouvy.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je nové osvětlení stávající cyklostezky mezi ulicemi Škroupova a Úzká v Chomutově v souběhu s korytem vodního toku Chomutovka (na straně odvrácené od koryta). Nově vzniklé osvětlení bude sloužit k bezpečnému provozu na cyklostezce. Kromě výstavby nových světelných míst, sjednocení jejich vzhledu a technického řešení je uvažována i pokládka nového zemního vedení v řešené oblasti. Celkem je v území uvažováno 15 nových světelných míst na 13 nových stožárech (2 svítidla budou umístěna na zdi). Navrženy jsou ocelové dvoustupňové sadové osvětlovací stožáry výšky 5,5 m s montáží a kotvením vetknutím do prefabrikovaného ŽB základu 450/450/750 mm. Kabelové vedení jde v souběhu i kříží náhon i odtok z MVE Řehák Chomutov.

Investor: Statutární město Chomutov.

HGR: 2131. ČHP: 1-13-03-1120. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0670 - „Chomutovka od pramene po tok Hačka“. Vodní útvar podzemních vod: 21310 - „Mostecká pánev - severní část“.

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

POh, s. p., provoz Chomutov
POh, s. p., TSCV (Ing. Michaela Marksová)
233 9015 -808694, -991071