

Váš dopis zn.:
Ze dne: 30.09.2025
Naše zn.: POH/41834/2025-3/037300

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689/14
415 01 Teplice

Vyřizuje: Ing. Jindřich Hönig
Tel.: 474 636 290
Mobil:
E-mail: honig@poh.cz

f7rf9ns

Datum: 03.11.2025

CV 011 195, Chomutov, Dukelská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

K Vaší žádosti ze dne 30. září 2025 o vyjádření k výše uvedené akci, Vám po jejím doplnění ze dne 29. října 2025 sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí (NPP) Labe a Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik (PpZPR) v povodí Labe

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

III. Stanovisko správce povodí

A. K povolení záměru

Pro realizaci stavby bude zpracovaný povodňový a havarijní plán.

B. K povolení nakládání s vodami

V souladu s ustanovením kap. IV. NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru a dle § 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., budou stav a funkčnost odlehčovacích komor kontrolovány po každé větší srážce.

IV. Vyjádření Povodí Ohře, státního podniku

Platí text uvedený v bodu I.

Předmětem vyjádření je rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu v ulici Dukelská v Chomutově. Na kanalizaci jsou v zájmovém úseku osazeny dvě odlehčovací komory OK 02 Barum (začátek stavby) a OK 12 Actherm. Stávající OK 02 Barum bude zrušena a přesunuta do silnice. Nová OK bude vybavena přelivnou hranou délky 2,0 m umístěnou 1,6 m nad přítokem do OK (pod hladinou Q_{100}). V současné době je odtok odlehčení proveden ve dně OK. Hrubé předčištění bude zajištěno automaticky stíranými česlemi s průlinou 7 mm. Komora bude využívat stávající odlehčovací stoku BE 1200 s funkční zpětnou klapkou. Za OK 02 Barum bude osazena retenční stoka DN 1600 v délce 91,7 m. Odlehčovací stoka OK 12 Actherm bude vybavena přelivnou hranou délky 6 + 6 m umístěnou 1,15 m nad přítokem do OK (nad hladinou Q_{100}). Hrubé

předčištění bude zajištěno automaticky stíranými česlemi s průlinou 7 mm. Komora bude využívat stávající odlehčovací stoku BE 1500 bez zpětné klapky. Recipientem odlehčených vod je vodní tok Chomutovka. Výustní objekty zůstávají stávající. Realizací stavby dojde k navýšení přelivné hrany OK 02 Barum o 160 cm, u OK 12 Actherm navýšení o 60 cm a vznikne retenční stoka DN 1600 v délce více jak 90 m. Poměr ředění se u OK 02 Barum zvýší z 1 + 5,1 na 1 + 16,4 (10 přepadů ročně, 2282 m³/rok). U OK 12 Actherm se poměr ředění sníží z 1 + 24,3 na 1 + 21,9 (10 přepadů ročně, 7008 m³/rok). Stavba se nedotkne pozemků, s nimiž má právo hospodařit Povodí Ohře, s. p.

ČHP: 1-13-03-1130. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0670 - „Chomutovka od pramene po tok Hačka”.
Vodní útvar podzemních vod: 21310 - „Mostecká pánev - severní část”.

Ing. Lenka Bartošová



Digitální podpis:

03.11.2025 13:21

Ing. Lenka Bartošová
vedoucí odboru VH plánování
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

233 9098, -807244, -992040