

Váš dopis zn.:
Ze dne: 27.07.2026
Naše zn.: POH/32441/2026-2/032400

Vyřizuje: Ing. Jan Vojtěchovský
Tel.: 474 636 629
Mobil: 604 850 880
E-mail: vojtechovsky@poh.cz

Datum: 30.07.2026

KV+MV AQUA, spol. s.r.o.
Michaela Vejvalková
Dominova 2463
158 00 Praha 5

vejvalkova@kvmvaqua.cz

Opěrná zeď u Pašeráckého domu, VT 10223363 v ř. km 0,010 – 0,058, s dotčením p. p. č. 131/1, k. ú. Pohraniční

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 27. července 2026, kterou jsme obdrželi téhož dne, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

Se záměrem souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

III. Stanovisko správce povodí

1. Během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Do koryta vodního toku budou po dobu realizace umístěny dvě přehrážky ze sorpčních materiálů (např. sorpční hadi) k minimalizaci rizika úniku ropných látek a ke zmenšení odtoku NL (nerozpuštěných látek) zvláště v období provádění zemních prací.
3. Po výběru zhotovitele stavby bude vypracován havarijní plán stavby podle vyhl. č. 450/2005 Sb. Dokument bude předložen Povodí Ohře, státní podnik, k vyjádření a poté bude schválen příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavby.
4. Akce bude konzultována se správcem dotčeného vodního toku, kterým je Lesy ČR, státní podnik.

IV. Vyjádření Povodí Ohře, státního podniku

Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem oznámeno našemu provozu Chomutov (Zdeněk Hřebec, tel. 724 419 782, zhrebec@poh.cz), a to jak telefonicky, tak e-mailem. V e-mailu bude uvedena osoba za stavbu odpovědná.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou X = 982843, Y = 816077.

Předmětem vyjádření je oprava opěrné zdi v korytě bezejmenného vodního toku IDVT 10223363, ve správě Lesy ČR, státní podnik v ř. km 0,010 – 0,058 na p. p. č. 131/1 v k. ú. Pohraniční. Vodní tok přitéká z rozsáhlého lesního komplexu od Medvědího vodopádu, v zájmové lokalitě teče podél lesní cesty, protéká propustkem a po cca 30 m se vlévá do vodního toku Chomutovka.

Lesní cesta je využívána lesní technikou na odvoz těžného dřeva, opakovaný průjezd těžké techniky způsobuje degradaci pravého břehu koryta vodního toku. Celková délka nové zdi je 30,4 m. Zeď bude postavena z betonu (C 25/30 - XF3 - S3) s vloženou betonářskou výztuží. Šířka zdi bude 0,6 m. Výška zdi nade dnem koryta vodního toku bude v rozmezí 1,8 – 2,4 m dle navazujícího terénu, přechody výšek budou plynulé. Pode dnem koryta vodního toku bude zeď pokračovat ve stejné šířce do hloubky 0,5 m, dále bude na zeď navazovat zavazovací ostruha směrem do břehu. V osových vzdálenostech po 2 m bude do paty zdi osazena trubka PE-HD/PE 80 (PN 8) sloužící k odvedení vody z prostoru za zdí. Pata zdi bude chráněna kamennou rovnatinou z kamene o hmotnosti min. 200 kg. Zeď pravého břehu je navržena tak, aby bylo možno po cestě jezdit technikou o hmotnosti s nákladem 40 t.

Investor: Statutární město Chomutov.

HGR: 6131. ČHP: 1-13-03-1060. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0670 - „Chomutovka od pramene po tok Hačka“. Vodní útvar podzemních vod: 61310 - „Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu“.

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

POh, s. p., provoz Chomutov (p. Zdeněk Hřebec)
144 5071 -816077, -982843