

Váš dopis zn.:

Ze dne: 10.03.2025

Naše zn.: POH/11302/2025-2/037200

Vyřizuje: Bc. Julie Řeháková

Tel.: 474 636 355

Mobil:

E-mail: jrehakova@poh.cz

Ing. Andrea Sládečková

Nová Ves 50

430 01 Hora Sv. Šebestiána

andy.slade@seznam.cz

Datum: 19.03.2025

Povolení přístaveb a změna užívání stávajícího objektu č. e. 14 na st. p. č. 50 v k. ú. Zákoutí – dodatečné povolení stavby

K Vaší žádosti ze dne 10. března 2025 o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí (NPP) Labe a Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen vodní zákon) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik (PpZPR) v povodí Labe

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

S dodatečným povolením stavby souhlasíme za splnění následujících podmínek:

III. Stanovisko správce povodí

1. Bude vyřešena likvidace odpadních vod z jímky (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).
2. Budou 1x ročně příslušnému úřadu předloženy doklady o spotřebě vody a o vyvážení jímky (pro možnost kontroly – porovnání).
3. Bude jímka zrušena po vybudování kanalizace, která bude napojena na centrální ČOV a odpadní vody z objektu pak budou připojeny na tuto kanalizaci.

IV. Vyjádření Povodí Ohře, státního podniku

Platí podmínky z bodu III.

Předmětem vyjádření je dodatečné povolení stavby zádveří a skladů k objektu a změna užívání objektu na objekt pro trvalé bydlení. Objekt je zásobován vodou ze studny a odkanalizován do bezodtoké jímky (objem 11,34 m³). K žádosti byl doložen protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti ze dne 7. března 2025 a doklad o vývozu jímky na ČOV Jirkov od SČVK, a. s. Objekt se nachází ve II. stupni ochranných pásem vodárenské nádrže Jirkov.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz
web www.poh.cz

IČO 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Investor: Gabriela Charvátová

ČHP: 1-14-01-0010. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0760 - „Bílina od pramene po rozdělovací objekt Březeneč (resp. PKP)". Vodní útvar podzemních vod: 61310 - „Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu".

Ing. Lenka Bartošová
vedoucí odboru VH plánování
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
233 8881 -811235, -981752