

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 03.07.2024
Naše zn.: POH/32386/2024-2/032100

Tomáš Čtvrtečka
Slunečná 393
431 11 Jirkov

Vyřizuje: Ing. Radek Sušienka
Tel.: 474 636 215
Mobil:
E-mail: susienka@poh.cz

bzntnwn

Datum: 17.07.2024

RD na p. p. č. 755/2, 755/4, 4/2, 5/6, 3/2 a st. p. č. 85, k. ú. Málkov u Chomutova

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 3. července 2024, kterou jsme obdrželi téhož dne elektronickou formou, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

III. Stanovisko z hlediska správce povodí

Pozemky p. č. 755/2 a 755/4 se částečně nacházejí v aktivní zóně záplavového území (AZZÚ).

Dle § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se v AZZÚ se nesmí povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.

Stavba je navržena v záplavovém území vodního toku Hutná II IDVT 10100644. K zaplavení dochází při průtoku Q_{100} , při průtoku Q_{100} bude hloubka vody cca 0,2 m. Úrovně hladin jsou mj. ovlivněny nekapacitním mostním objektem a vzhledem k bystřinnému charakteru vodního toku mohou být odtokové poměry při povodni (vypočtené hladiny) poněkud odlišné, např. vlivem ucpání mostu plávim.

V případě, že správní orgán vyhodnotí výše uvedené se závěrem, že záměr je možný, bude třeba splnit následující podmínky:

1. S ohledem na § 67 vodního zákona nebudou v AZZÚ umístěny žádné další objekty (skleníky, pergoly, bazény apod.).
2. V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
3. Mimo RD nebude docházet k navýšování terénu.
4. Stavba musí být navržena a provedena v souladu s § 28 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na stavby (vyhláška MMR), v platném znění, jako odolná proti účinkům vod a ledu při povodni, a aby umožňovala plynulé obtékání.
5. V souladu s § 28 odst. 2 písm. a) vyhlášky MMR musí být podlaha obytných místností v záplavovém území, pokud je to technicky možné, umístěna min. 1 m nad návrhovou hladinou povodně při době opakování povodně 100 let, tj. nad kótou 400,95 m n. m.
6. Oplocení v záplavovém území bude v souladu s § 13 odst. 3 vyhlášky MMR snadno demontovatelné, bez pevné podezdívky a musí umožnit snadný průchod povodňových průtoků. Typ oplocení nebo ohrazení pozemku a použitý materiál nesmí zhoršovat průběh povodně.

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou X = 992429, Y = 813805.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státního podniku

1. Případná oprava či stavba nového oplocení u koryta vodního toku bude řešena obdobně jako stávající oplocení. Oplocení bude umístěno cca 1 m za rubem břehové opevnění (kamenné zdi).
2. Do koryta Hutné II nebudou realizovány žádné výústě.
3. Při provádění stavby nesmí dojít k poškození opevnění koryta vodního toku, případné poškození bude opraveno na náklad investora stavby za námi stanovených podmínek.
4. Začátek a konec stavebních prací budou min. 7 dní předem oznámeny Povodí Ohře, státní podnik, provozu Chomutov, Ing. Jan Mazánek, tel.: 606 757 493, email: mazanek@poh.cz.
5. Po kompletním ukončení prací bude přizván provozní pracovník (kontakt viz předchozí bod) ke kontrole provedené stavby, konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

Předmětem vyjádření je novostavba RD na p. p. č. 755/2, 755/4, 4/2, 5/6, 3/2 a st. p. č. 85, k. ú. Málkov u Chomutova. Pozemky se nacházejí v levém inundačním území vodního toku Hutná II, pozemek p. č. 755/2 sousedí s korytem Hutné II (p. p. č. 790/5). V současné době je pozemek oplocený, připojený na zdroj elektrické energie.

Na pozemcích se nachází stavba garáže. RD je navržen místo garáže, mimo AZZÚ a zároveň min. 6 m od koryta vodního toku Hutná II. Do AZZÚ je umísťována stavba retenční nádrže a vsakovacího objektu. Odkanalizování objektu bude na obecní ČOV. RD je navržen na betonových základech, kóta podlahy ±0,000 je navržena 401,10 m n. m.

Podklady ke stanovisku: PD, Bc. Tomáš Čtvrtečka, 05/2024.

Investor: Tereza Vedralová.

HGR: 2131. ČHP: 1-13-03-1152-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0770, Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV).

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Ing. Martin Krupka, Ph.D.
vedoucí oddělení hydrotechniky
v zastoupení elektronicky podepsal

Rozdělovník

POh, s. p., provoz Chomutov
233 8700 -813805, -992429